



HMSVP - HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ : 07.503.792/0001-66
Rua Gontijo Ribeiro, 899, Centro



SOLICITAÇÃO

Nº REQ: 00275 HOSPITAL MUNICIPAL. SÃO VICENTE DE PAULO

DATA: 14/07/2023

OBJETO: APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V.

Item	Qtde	Unidade	Descrição Material	Centro de Custo
001	10,0000	Unidade	13713 - APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V Especificações Técnicas Mínimas: - Nível de ruído interno: 41/21- Consumo de energia: 22,7- Altura máxima evaporadora: 29,9 - Tecnologia do compressor: Inverter- Potência do aquecimento: 1080W - Filtro antibactéria - Sleep - Corrente elétrica de aquecimento: 5ª - Ciclo Evaporadora: Quente/Frio- Peso bruto máximo: 29,2 - Classificação energética: A - Peso líquido: 27,2 - Cor evaporadora: Branco - Gás refrigerante: R410-A - Eficiência energética: 3,26 - Controle remoto áudio - Altura máxima evaporadora: 29,9 - Profundidade evaporadora: 21,5 - Turbo - Capacidade da Condensadora: 12.000 BTUs - Voltagem: 220V - Indicador de temperatura de evaporação - Timer - Alimentação de energia: Condensadora - Potência de refrigeração: 1080W - Controle de ar (direita/esquerda) - Evaporadora: manual- Capacidade (mínima, nominal, máxima): 2250/12000/14300- Diâmetro da linha - Evaporadora: ¼ pol.- Desumidificação; - Proteção anticorrosão - Tipo de Condensador: Horizontal - Largura Evaporadora: 82,0- Controle de ar (cima/baixo) Evaporadora: Automático- Profundidade: 26,5- Fase Evaporadora: Monofásico - Swing - Controle remoto iluminado; Voltagem Evaporadora: 220V - Memória: Não - Aviso de limpeza de filtro - Nível de ruído externo: 49 - Diâmetro da linha (sucção) - Evaporadora: 3/8 pol. - Vazão de ar - Evaporadora: 654 - Corrente elétrica de refrigeração: 5ª - Fase: Monofásico - Regulagem de velocidade de ventilação - Frequência: 60Hz - Garantia mínima do Compressor: 10 anos; - Garantia mínima de 12 meses.	hospital

Ficha Dotação(ões) Orçamentária(s)

1029 15.1.1.10.302.11.3109.4490520 0 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Equipamentos e Mat.Permanentes Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde

ADAUTON ANTONIO DE MATTOS
Diretor Geral
HOSPITAL MUNICIPAL. SÃO VICENTE DE