



HMSVP - HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO

ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA



Nº Processo: 75 - 20 / 2023

Modalidade: Pregão Presencial (10.520)

Critério Julgamento: Menor Preço

Forma Adjudicação: Por Item

Objeto: APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V, com as seguintes Especificações Técnicas Mínimas:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Razão Social/Nome: CNPJ/CPF:

Endereço:

Dados Bancários: Banco: Agência: Conta: Telefone: (.....).....

Representante Legal: CPF:

Exclusiva para ME/EPP ou Equiparados							
Lote	Código	Material/Serviço	Marca	Unidade	Qtde	Preço Unit.	Preço Total
1	13713	<p>APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V Especificações Técnicas Mínimas: - Nível de ruído interno: 41/21- Consumo de energia: 22,7- Altura máxima evaporadora: 29,9 - Tecnologia do compressor: Inverter- Potência do aquecimento: 1080W - Filtro antibactéria - Sleep - Corrente elétrica de aquecimento: 5ª - Ciclo Evaporadora: Quente/Frio- Peso bruto máximo: 29,2 - Classificação energética: A - Peso líquido: 27,2 - Cor evaporadora: Branco - Gás refrigerante: R410-A - Eficiência energética: 3,26 - Controle remoto áudio - Altura máxima evaporadora: 29,9 - Profundidade evaporadora: 21,5 - Turbo - Capacidade da Condensadora: 12.000 BTUs - Voltagem: 220V - Indicador de temperatura de evaporação - Timer - Alimentação de energia: Condensadora - Potência de refrigeração: 1080W - Controle de ar (direita/esquerda) - Evaporadora: manual- Capacidade (mínima, nominal, máxima): 2250/12000/14300- Diâmetro da linha - Evaporadora: ¼ pol.- Desumidificação: - Proteção anticorrosão - Tipo de Condensador: Horizontal - Largura Evaporadora: 82,0- Controle de ar (cima/baixo) Evaporadora: Automático- Profundidade: 26,5- Fase Evaporadora: Monofásico - Swing - Controle remoto iluminado; Voltagem evaporadora: 220V - Memória: Não - Aviso de limpeza de filtro - Nível de ruído externo: 49 - Diâmetro da linha (sucção) - Evaporadora: 3/8 pol. - Vazão de ar - Evaporadora: 654 - Corrente elétrica de refrigeração: 5ª - Fase: Monofásico - Regulagem de velocidade de ventilação - Frequência: 60Hz - Garantia mínima do Compressor: 10 anos; - Garantia mínima de 12 meses.</p>		Unidade	10,0000		
Subtotal:							



HMSVP - HOSPITAL MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULO
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO/PROPOSTA



Nº Processo: 75 - 20 / 2023

Modalidade: Pregão Presencial (10.520)

Critério Julgamento: Menor Preço

Forma Adjudicação: Por Item

Objeto: APARELHO DE AR-CONDICIONADO DIGITAL INVERTER 12.000 BTUs QUENTE/FRIO 220V, com as seguintes Especificações Técnicas Mínimas:

Valor da Proposta: R\$(.....).

Esta Proposta terá validade de dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data:

Assinatura e carimbo do Licitante